



Lichtgruppe

### Einzelbüro mit Präsenzmelder PD2

**Anwendungsbeschreibung:**

In einem Einzelbüro soll die Beleuchtung präsenz- und tageslichtabhängig gesteuert werden. Trotz der automatischen Steuerung soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell über einen Taster bzw. mit einer Fernsteuerung zu beeinflussen.

**Hinweis:**

Diese Anwendung kann als geschaltete oder als gedimmte Schaltung realisiert werden.

**Objektbeschreibung:**

Typ: Einzelbüro mit Tageslicht  
Abmessungen: L 5 x 4 m, Raumhöhe: 2.7 m

**Beleuchtung:**

1 Lichtgruppe mit EVG

**Geräteeinstellungen PD2:**

Nachlaufzeit R1: 15 min.  
Helligkeitsschaltwert R1: 600 Lux  
Variante: Betriebsmodus «Halbautomatik»

**Anschluss/Schaltung:**

Masterbetrieb mit optionaler Tastersteuerung