



Grossraumbüro mit Präsenzmeldern PD2 360 und PD2 MAX

Anwendungsbeschreibung:

In einem Grossraumbüro soll eine automatische Beleuchtungssteuerung mit Präsenzmeldern realisiert werden. Jeder Bürobutzer muss seine persönliche Beleuchtung mit einer Fernbedienung oder einem Taster bei Bedarf ein- bzw. ausschalten können.

Hinweis:

Die PD2 MAX UP Präsenzmelder ermöglichen eine grossflächige Überwachung mit wenigen Geräten.

Objektdaten:

Typ: Grossraumbüro mit Tageslicht
Abmessungen: L 39 x B 17 m, Raumhöhe: 2.7 m

Beleuchtung:

10 getrennte Lichtgruppen mit EVG

Geräteeinstellungen PD2 Master:

Nachlaufzeit R1: 15 min.
Helligkeitsschaltwert R1: 600 Lux

Anschluss/Schaltung:

Normalbetrieb an Arbeitsplätzen und beim Empfangsbereich MASTER-/SLAVE-Schaltung im Durchgangsbereich. Das MASTER-Gerät muss immer an der Stelle mit dem geringsten Tageslichtanteil montiert werden.