



Lichtgruppe

Korridor mit Bewegungsmeldern PD3 und PD4

Anwendungsbeschreibung:

In einem Korridor auf einer Büroetage soll eine automatische Beleuchtungssteuerung mit Bewegungsmeldern realisiert werden.

Hinweis:

Korridore brauchen nicht lückenlos überwacht zu werden, besonderes Augenmerk ist lediglich auf die Zutrittszonen zu richten. Wenn immer man sich beim Zutritt direkt auf den Melder zu bewegt, müssen unbedingt die speziell bezeichneten Reichweitenangaben «bei direktem Draufzugehen» berücksichtigt werden.

Objektdateien:

Typ: Korridor ohne Tageslicht
 Abmessungen: L 39 x B 17 m, Raumhöhe: 2.70 m

Beleuchtung:

1 Lichtgruppe mit EVG

Geräteeinstellungen:

Nachlaufzeit: ca. 5 min.
 Helligkeitsschaltwert: Tag-/Nacht (Symbol «Sonne»)

Anschluss/Schaltung:

Parallelbetrieb