

**Toilette mit Präsenzmeldern PD2****Anwendungsbeschreibung:**

Öffentliche Toiletten sollen mit Präsenzmeldern möglichst optimal überwacht und die Beleuchtung in Abhängigkeit von anwesenden Personen automatisch geschaltet werden.

Objektbeschreibung:

Typ: öffentliche Toiletten ohne Tageslicht
Abmessungen: L 9 x B 5 m, Raumhöhe: 2.7 m

Beleuchtung:

1 Lichtgruppe mit EVG pro Raum

Geräteeinstellungen:

Nachlaufzeit R1: 5 min
Helligkeitsschaltwert: Tag-/Nacht (Symbol «Sonne»)

Anschluss/Schaltung:

MASTER-/SLAVE-Schaltung. Das MASTER-Gerät muss immer an der Stelle mit dem geringsten Tageslichtanteil montiert werden. Masterbetrieb mit optionaler Tastersteuerung auf Kelleretage.