



PD2 MAX Duo

PD2 360

Lichtgruppe

DUO Kanal 1, 2



Schulzimmer mit Präsenzmeldern PD2 MAX Duo und PD2 360

Anwendungsbeschreibung:

In einem Schulzimmer soll eine automatische Beleuchtungssteuerung mit Präsenzmeldern realisiert werden. Die fensternahen und die fensterfernen Bankreihen werden durch zwei Lichtgruppen getrennt ausgeleuchtet. Der Frontbereich wird separat gesteuert.

Hinweis:

Diese Anwendung kann als geschaltete oder als gedimmte Schaltung realisiert werden.

Objektdaten:

Typ: Schulzimmer mit Tageslicht
Abmessungen: L 11 x B 7.5 m, Raumhöhe: 2.9 m

Beleuchtung:

2 separat geschaltete bzw. gedimmte Lichtgruppen mit EVG (Bewegungserfassung gemeinsam, Helligkeitserfassung getrennt)
1 Lichtgruppe mit EVG

Geräteeinstellungen PD2:

Nachlaufzeit R1: 15 min.
Helligkeitsschaltwert R1: 600 Lux

Anschluss/Schaltung:

Normalbetrieb mit Taster zur manuellen Steuerung der Lichtgruppen