



Lichtgruppe

Sitzungszimmer mit Präsenzmeldern PD2

Anwendungsbeschreibung:

In einem Sitzungszimmer soll die Beleuchtung präsenz- und tageslichtabhängig gesteuert werden. Trotz der automatischen Steuerung soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell über einen Taster bzw. mit einer Fernsteuerung zu beeinflussen.

Hinweis:

Diese Anwendung kann als geschaltete oder als gedimmte Schaltung realisiert werden.

Objektbeschreibung:

Typ: Sitzungszimmer mit Tageslicht
Abmessungen: L 7.8 x B 5.8 m, Raumhöhe: 2.7 m

Beleuchtung:

1 Lichtgruppe mit EVG

Geräteeinstellungen PD2 Master:

Nachlaufzeit R1: mind. 15 min.
Helligkeitsschaltwert R1: 600 Lux
Variante: Betriebsmodus «Halbautomatik»

Anschluss/Schaltung:

MASTER-/SLAVE-Schaltung mit optionaler Tastersteuerung