



Lichtgruppen



Tiefgarage mit Bewegungsmeldern RC-plus next

Anwendungsbeschreibung:

In einer Tiefgarage soll mit möglichst wenig Bewegungsmeldern eine bestmögliche Überwachung der Eingangsbereiche zur Tiefgarage sowie der Hauptdurchgangsbereiche erzielt werden. Tote Winkel in gewissen Teilbereichen der Garage sollen mit einer angepassten Nachlaufzeit überbrückt werden.

Objektbeschreibung:

Typ: Tiefgarage ohne Tageslicht
Abmessungen: L 77 x B 35 m, Raumhöhe: 2.5 m

Beleuchtung:

2 getrennte Lichtgruppen mit EVG
Variante A) direkt durch Bewegungsmelder geschaltet
Variante B) geschaltet über ext. Minuterie

Geräteeinstellungen:

Variante A) Nachlaufzeit: 8 min., Helligkeitsschaltwert: Tag-/Nacht (Symbol «Sonne»)
Variante B) Nachlaufzeit: Impuls, Helligkeitsschaltwert: Tag-/Nacht (Symbol «Sonne»)

Anschluss/Schaltung:

Parallelschaltung pro Lichtgruppe