



Lichtgruppen



Treppenhaus mit Präsenzmeldern PD2

Anwendungsbeschreibung:

Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses soll die Beleuchtung mit Präsenzmeldern gesteuert werden.

Objektbeschreibung:

Typ: Treppenhaus mit 3 Wohnetagen und einer Kelleretage ohne Tageslicht

Abmessungen: L 7.2 x B 2.5 m, Etagenhöhe: 2.8 m

Beleuchtung:

2 Lichtgruppen mit EVG (Kelleretage ohne Tageslichtanteil, Wohnetagen)

Geräteeinstellungen PD2 Master:

Nachlaufzeit R1: 5 min.

Helligkeitsschaltwert:

Wohnetagen: ca. 300 Lux

Kelleretage: Tag-/Nachtbetrieb

Anschluss/Schaltung:

MASTER-/SLAVE-Schaltung mit optionaler Tastersteuerung auf Wohnetagen. Das MASTER-Gerät muss immer an der Stelle mit dem geringsten Tageslichtanteil montiert werden. Masterbetrieb mit optionaler Tastersteuerung auf Kelleretage.